

CERTIFICATE / SERTİFİKA
Fire Test Of Ball Valves / Küresel Vana Yangın Testi

Certificate No.: 21852006-2016/001

**Name and address of bearer/
Manufacturer:** **YAKACIK VALF A.Ş.**
İST.D.O.S.B. Tabak sk. No:4 N7-2 Özel Parsel 34956
Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE

User "Kullanıcı" : General / Genel
**Manufact. Project No.
İmalatçı Proje No** : Fire Test for DN 150 (6") 600 # ,
DN 150 (6") 600 # Küresel vana yangın testi
**Manufacturer year
İmalat Yılı** : 2016
**Related test standart
Test Standardı** : ISO 10497

DN 50 and DN 150 (2" and 6") PN 16 ball valves has been fire tested according to standart ISO 10497 under witness of TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş Inspector in YAKACIK VALVE Factory for general using purpose. It was observed that, test results met the requirements of above standards and related Fire Test Report of valves have been reviewed by TÜV Inspector. TÜV Inspector prepared and issued this certificate due to client request.

DN 50 ve DN 150 (2" ve 6") PN 16 küresel vanalar ISO 10497 standartlarına uygun olarak TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş inspektörü nezaretinde yangın testlerine tabi tutulmuşlardır. Test sonuçlarının standart gerekliliklerini sağladığı görülmüş ve ilgili vanalara ait Yangın Testi Raporu incelenmiştir. Firma talebi doğrultusunda bu sertifika düzenlenerek firmaya sunulmuştur.

Test Date "Test Tarihi" : 04.04.2016
Test Place "Test Yeri" : TUZLA / İSTANBUL- TURKEY
**Qualification Range
Kalifikasyon Aralığı** : DN 50 (2") to DN 300 (12") with the pressure classes PN 16 and PN 25
DN 50 (2") ile DN 300 (12") arası çaplar, PN 16 ve PN 25 basınç sınıfları
Annex "Ekler" : Test Reports "Test Raporları"
**Test Result
Test Sonucu** : Satisfactory
Uygun bulunmuştur.
Inspected by "Denetlendi" : Serkan Kayacık

Istanbul , Issue Date: 27.05.2016

Certifier for Product of TÜV Teknik Kontrol
ve Belgelendirme A.Ş.

Mr. Onur KOŞAR

